

**Главное Управление МЧС России по Новосибирской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску**

(наименование органа государственного надзора)

ул. Октябрьская, 86, тел. 2269266; ф. 225-05-30, E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 3694/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономного учреждения города Новосибирска «Новосибирский городской дом учителя»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Отдела надзорной деятельности по г. Новосибирску № 3694  
(наименование органа ГПН)

от « 23 » ноября 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. « 05 » декабря 2016 г. по 13 ч 00 мин. « 23 » декабря 2016 г.

проведена проверка

государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору, старшим лейтенантом внутренней службы Зуевым Игорем Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Новосибирский городской дом учителя» по адресу: 630003 г. Новосибирск ул. Владимировская, 17

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с начальником отделом ресурсного обеспечения и безопасности Сердобинцевой Н.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препинания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	предел огнестойкости строительных конструкций лестничных маршей и площадки (на чердак) менее R60.	п. 5.18*, табл. 4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и	01.11.2017	

		сооружений»		
2.	для отделки пола на путях эвакуации (коридор 2-го этажа) применены горючие материалы.	п.6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 4 квартале 2017 г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Зуев Игорь Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» декабря 2016г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

М.Л.П.\*  
*директор Аелшьева ИЮ*  
(должность, фамилия, инициалы)

«23» декабря 2016г.

**Телефон доверия:**

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.

